

Staszów, dnia 10.02.2026r.

Zakład Energetyki Ciepłej w Staszowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że wartość współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla sieci ciepłowniczej, bez względu na ilość i rodzaj źródeł ciepła oraz technologii wykorzystywanych do wytwarzania i dostarczania ciepła dla odbiorcy końcowego wynosi:

$$W_{P,c} = 1,362 [-]$$

Wartość współczynnika na podstawie danych za 2025 r. określono wzorem:

$$W_{P,c} = ((W_{P,i} \times H_{ch,i}) - (W_{el} \times E_l \times 3,6)) / (Q_{K,i})$$

gdzie:

2025			
$W_{P,c}$	Współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej	1.362	-
$W_{P,i}$	Współczynnik nakładu dla paliwa	1,1	-
$H_{ch,i}$	Ilość energii dostarczonej w paliwie	130681 36300	GJ MWh
W_{el}	Współczynnik nakładu dla energii elektrycznej	2,5	-
E_l	Energia elektryczna wyprodukowana	1565,939	MWh
$Q_{K,i}$	Ciepło dostarczone z m.s.c. do odbiorców końcowych	95178 26438	GJ MWh

Obliczono w oparciu o metodologię określoną w załączniku nr 4 pkt. 1.3. rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Energii w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii z dnia 5 października 2017r. z póź. zm.

Dyrektor Techniczny
PROKURENT
mgr inż. CEM Adam Ogrodnik

PREZES ZARZĄDU
Jacek Marek